



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile
Servizio Energia, Protezione Civile e Motorizzazione Civile

Autorizzazione unica prot. n. 4217 del 11/05/2011 Decreto di Variante non sostanziale

DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Valentino Melillo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gianpaolo Signoriello

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Gianpaolo Signoriello

OGGETTO: D. Lgs. 387/03, art. 12, DGR n. 1642/09 e s.m.i. e DGP n. 814/09. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza prevista pari a 850 Kwp- Località Faucedì nel Comune di Molinara (BN) fg.1 p.lle 85, 392, 393, 394 (ex p.lla 90) fg.1 p.la 397 (ex p.la 88) fg.1 p.lle 407,408,409 (ex p.la 91) - Comune di Foiano di Valfortore, foglio 25 p.lle 17 e 41.

Proponente: Ditta La Bella Pierino con sede in Molinara (Bn) - c/da Filceta, 2.



PROVINCIA DI BENEVENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 statuisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che la DGR 1642/09 disciplina "lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in merito all'installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile", costituendo la stessa atto generale di indirizzo per l'amministrazione precedente;
- che con DGR 1642/09, la Giunta Regionale ha affidato alle Provincie le competenze per lo svolgimento delle procedure autorizzative alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile fino alla potenza di 1 MW;
- che con delibera di Giunta Provinciale n. 814 del 29.12.2009, si procedeva alla presa d'atto della D.G.R. n. 1642 del 30.10.2009;
- che la determinazione, n. 220 del 10.09 2009, del dirigente del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche della Provincia di Benevento, concerne istituzione per la conferenza di servizi;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in applicazione del comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, con il D.M. 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.09.2010, ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- che con DD della Regione Campania n. 50 del 18.02.2011, sono stati forniti i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- che con il medesimo DD n. 50/11 la Regione Campania, ha confermato la delega alle Province, attribuita con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.1642/09, dell'esercizio delle funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione ed esercizio che, per gli impianti eolici è fino alla potenza di 1 MegaWatt di picco;



Al
we
R



PROVINCIA DI BENEVENTO

- che con DD n. 420/11 della Regione Campania sono stati dettati ulteriori criteri per la uniforme applicazione delle Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- che con successivo DD n. 516/11 della Regione Campania, sono stati forniti i criteri procedurali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- che, a seguito del procedimento di autorizzazione Unica in relazione al progetto in esame è stato rilasciato il decreto autorizzativo prot. gen. n. 4217 del 11/05/2011;

CONSIDERATO

- che la ditta La Bella Pierino ha prodotto con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 14515 del 03/10/2013, comunicazione di variante non sostanziale, stante la necessità di realizzare, in conformità con quanto stabilito dalle STMG E STMD elaborate da Enel, l'elettrodotto di rete quasi interamente in aereo rispetto all'originaria configurazione interrata ed un diverso posizionamento della cabina di consegna rispetto a quanto previsto nel progetto autorizzato, con il decreto prot. gen. n. 4217 del 11/05/2011;
- che le variazioni proposte sono quelle sinteticamente riportate di seguito:
modifica della modalità di realizzazione dell'elettrodotto di connessione con la rete di distribuzione nazionale che da interrato diventa quasi interamente aereo e diverso posizionamento della cabina di consegna;
- che le variazioni proposte non producono modifiche sostanziali al progetto;

PRESO ATTO

- che, con nota prot. gen. n. 20274 del 10/12/2013 l'Amministrazione Procedente chiedeva agli Enti competenti di esprimersi nel merito sulla richiesta di variante non sostanziale avanzata dalla ditta La Bella Pierino;
- che, con note acquisite al prot. gen. dell'ente al n. 20947 in data 16/12/2013 ed al n. 21025 del 17.12.2013, la ditta La Bella Pierino ha trasmesso copia di idonea documentazione, attestante l'effettiva ricezione da parte di tutti gli enti preposti della richiesta di variante non sostanziale in uno con la documentazione progettuale, ai fini della riconferma del parere espresso nell'ambito delle conferenze dei servizi convocate in riferimento al D.D. n. 4217 del 11/05/2011, rilasciato da questa Amministrazione;
- che, con nota acquisita al prot. gen. dell'ente al n. 26876 in data 17/02/2014, la ditta La Bella Pierino trasmetteva alla Provincia di Benevento la documentazione tecnica integrativa richiesta dalla Regione Campania Ufficio Genio Civile di Benevento con nota prot. 20130886400 del 24/12/2013;
- che, con nota successiva acquisita al prot. gen. n.31096 in data 11/03/2014, la ditta La Bella Pierino trasmetteva ulteriore documentazione amministrativa relativa alla richiesta di variante;
- che, ai sensi della L. n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, che non si sia espressa, nel termine di gg. 20 dal ricevimento della richiamata comunicazione prot. gen. n. 20274 del 10/12/2013;



Handwritten signatures and initials



CONSTATATO

- che, la **Marina Militare Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale di Otranto** Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio, con nota prot. M-D MDPTTA 0048289 del 19/12/2013 acquisita al prot. gen. al n. 21542 del 23/12/2013 esprime il seguente parere:

"1) Si comunica che le determinazioni già assunte da questo Alto Comando con il foglio n° 6537/UI-DEM/2008 in data 14/02/2008, possono intendersi valide anche per le varianti apportate al progetto dell'impianto eolico indicato in argomento, consistenti nel tracciato dell'elettrodotto di collegamento che interesserà anche il territorio del Comune di Foiano di val Fortore (BN) sino al punto di consegna ENEL, come da documentazione acclusa alle note riferimento f) e g).

2) Si ritiene opportuno, tuttavia, rammentare -se e per quanto applicabile- la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo sia verticale sia orizzontale a tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno.";

- che, la **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta** con nota prot. MBAC-SBA-SA n. 0001855 del 17/02/2014 CI.34.19.07/318.2 acquisita al prot. gen. al n. 27588 del 19/02/2014 comunica quanto segue: "esprime per quanto di competenza, parere favorevole, ritenendo opportuno, ai fini della tutela del patrimonio archeologico, che i lavori di scavo e movimento terra per la realizzazione dell'elettrodotto e della cabina di consegna siano eseguiti sotto il controllo di archeologi professionisti in possesso di diploma di specializzazione o dottorato in Archeologia, il cui curriculum dovrà essere sottoposto preventivamente all'approvazione di questo Ufficio.

Si richiama, ad ogni buon fine, il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) nel caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori.";

- che, l'**ARPAC Campania Dipartimento Provinciale Benevento** con nota prot. n. 0008567/2014 del 13/02/2014 acquisita al prot. gen. al n. 0027022 del 17/02/2014 comunica quanto segue: "**parere favorevole di compatibilità elettromagnetica, con le seguenti prescrizioni:**

- garantire che i cavi utilizzati siano del cordato ad elica;
- garantire che le DPA delle cabine elettriche devono rientrare nei confini di pertinenza dell'impianto;
- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire in fase di preesercizio dell'impianto idonea campagna di rilievi dei campi elettromagnetici. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto in fase di esercizio dovrà rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM;
- trasmettere a questa Agenzia i dati rilevanti in fase di preesercizio dell'impianto. Questa Agenzia si riserva di verificare in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM.";

- che, il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** con nota prot. MBAC-DR-CAM DIRCAM n.0002414 del 27/02/2014 CI.34.19.03/22 acquisita al prot. gen. al n.29462 del 03/03/2014 esprime il seguente parere:" Con riferimento all'oggetto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ha comunicato, con nota prot. n. 1855 del 17/02/2014, che la zona interessata all'intervento non è soggetta ai vincoli ai sensi del D.Lvo n. 42/2004. Pertanto, questa Direzione Regionale ai sensi dell'art. 17 c.3 lett. n) del DPR n. 233/2007 e s.m. e i. non è



PROVINCIA DI BENEVENTO

competente ad esprimere il proprio parere in conferenza dei servizi, in quanto l'intervento non riguarda la competenza di più Soprintendenze di settore. Fermo restando quanto disposto nella nota de quo, resta la competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici, etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico.";

- che, **la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento** con nota prot. MBAC-SBAPSAE-CE PROTOC n. 0003709 del 06/03/2014 CI.34.19.07/95.2 acquisita al prot. gen. al n. 32197 del 17/03/2014 comunica quanto segue: " In relazione alla variante in oggetto, e in attesa della convocazione della Conferenza di Servizi, questo Ufficio comunica l'impossibilità di esprimere il parere di competenza in quanto la documentazione inoltrata è priva dell'attestazione da parte dell'ufficio Tecnico Comunale in cui sia espressamente dichiarata l'avvenuta ricognizione di vincoli paesaggistici di cui al D.Leg.vo 42/2004 nell'area interessata dalla realizzazione delle opere di connessione. In particolare dalla relazione sembrerebbe che l'elettrodotto aereo attraversi il torrente Zucariello, incluso nell'elenco delle acque pubbliche oggetto di tutela. Qualora l'area risultasse sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 146 del D.L. 42/2004 ed essere corredato di tutti gli elaborati grafici e tecnici previsti dal D.P.C.M. 12.12.2005.";

- che, successivamente il suddetto Ente con nota prot. MBAC-SBAPSAE-CE PROTOC n. 0006249 del 23/04/2014 CI. 34.19.07/95.2 acquisita al prot. gen. al n. 41138 in data 08/05/2014, esprime il seguente parere: " in riferimento a quanto in oggetto, questa soprintendenza,

visto il progetto di variante che prevede la realizzazione di un elettrodotto aereo per l'attraversamento del torrente Zucariello;

visto il certificato di destinazione urbanistica, allegato agli atti, del 22/03/2014 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Molinara secondo il quale le particelle interessate dall'intervento non ricadono in zone tutelate ai sensi del D.Leg.vo 42/2004 e s.m.i.;

visto che l'elettrodotto aereo, previsto in variante, attraversa il torrente sopramenzionato prima del limite entro il quale il corso d'acqua è ritenuto pubblico dall'elenco delle Acque pubbliche della Provincia di Benevento e quindi soggetto a tutela ai sensi del D. Legs. 42/2004 e s.m.i.

non rileva motivi per l'espressione di un parere";

- che, **la Provincia di Benevento Settore Infrastrutture- Viabilità e Trasporti** con nota prot. gen n. 31932 del 14/03/2014 rappresenta quanto segue:" In riferimento alla richiesta di variante in oggetto, si comunica che dai grafici prodotti non risulta interessata la viabilità provinciale, comunque le eventuali distanze, opere, manufatti o attraversamenti che dovessero interessare le strade provinciali, dovranno essere autorizzate preventivamente da questo Settore previo presentazione di idonea documentazione prevista dal vigente Regolamento Cosap e del progetto redatto da tecnico abilitato.

- che, **la Regione Campania Genio Civile di Benevento** con nota prot. n.2014 0179003 del 13/03/2014 acquisita al prot. gen. al n. 31928 del 14/03/2014 comunica quanto segue : "Con riferimento all'oggetto si rappresenta che l'Ufficio scrivente esprime **parere positivo con prescrizioni** alla realizzazione dell'intervento in variante di che trattasi.

Le prescrizioni e condizioni a cui dovrà attenersi il proponente in fase d'esecuzione, verranno formalizzate con successivo Decreto Dirigenziale.";

- che, successivamente il suddetto Ente con nota prot. n.2014 0196874 del 19/03/2014 acquisita al prot. gen. al n. 35862 del 07/04/2014 trasmetteva il Decreto Dirigenziale n. 7 del 17/03/2014 con il quale si stabilisce quanto segue:

"1. di rilasciare a favore della ditta La Bella Pierino, con sede in Molinara (BN) alla Contrada Faceudi,148:



PROVINCIA DI BENEVENTO

- parere favorevole ai sensi del T.U.1775/33, alla costruzione, nell'ambito del progetto di variante dell'impianto eolico in località Faceudi del comune di Molinara, delle seguenti opere elettriche:
- linea elettrica area MT 20 kV di collegamento della esistente R.D.N ENEL 20 KV "Molinara rurale" con il palo di amarro ubicato sulla particella 394 del foglio 1 del comune di Molinara;
 - linea elettrica in cavo interrato MT 20 kV di collegamento del palo di amarro con la cabina di consegna;
 - cabina di consegna MT20 kV in Molinara- p.lla n.394 del foglio 1;

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- il presente parere non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere in oggetto, in mancanza della relativa autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile e nel rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale variante al progetto, dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo ufficio;
- nella fase di costruzione dell'elettrodotto:
 - per la linea aerea in cavo cordato ad elica, nei casi di presenza di linee di telecomunicazioni aeree nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, vengano rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Interministeriale per le linee elettriche aeree n.449 del 21/03/1998 - Capitolo II comma 2.1.06 (distanze di rispetto per i conduttori);
 - per la linea interrata, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, vengano rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati);
- il presente parere è rilasciato con l'obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art.120 del citato T.U. 1775/33;
- la ditta La Bella o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a elettrodotti, impianti e infrastrutture esistenti di altre Società e/o Enti;
- alla ditta è fatto obbligo di comunicare, per iscritto, alla U.O.D del Genio Civile di Benevento- Presidio di Protezione Civile l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 15 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla stessa;
- unitamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà far pervenire l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 89,28 quale secondo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento sul c/c postale n° 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria-Causale :codice 1502-GC/BN/133/V-Spese istruttoria,vigilanza,controllo e collaudo elettrico;



PROVINCIA DI BENEVENTO

- h) a completamento delle opere il soggetto autorizzato dovrà produrre una relazione del Direttore dei lavori attestante la conformità, delle opere alla normativa vigente, al progetto e alle eventuali varianti autorizzate;
 - i) decorso il termine di tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto la ditta La Bella Pierino dovrà richiedere formalmente alla U.O.D del Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile, gli adempimenti relativi al collaudo dell'opera medesima nonché la quantificazione dell'importo che sarà tenuta a versare a conguaglio per spese d'istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico;
- parere favorevole ai fini idraulici, ai sensi degli artt.93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 alla realizzazione dell'attraversamento del corso d'acqua di natura demaniale di seguito dettagliato:
- **Torrente Zucariello** - in corrispondenza della particella n.41 del foglio n.25 del N.C.T. di Foiano Val Fortore (sponda sinistra) e della particella n.85 del foglio n.1 del N.C.T. di Molinara (sponda destra);

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) il presente atto è limitato alle opere ricadenti nell'alveo e nella fascia di pertinenza idraulica del Torrente Zucariello;
- b) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile e nel rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale variante al progetto approvato sotto il profilo idraulico, dovrà essere sottoposta ad autorizzazione di quest'ufficio;
- c) vanno rispettate le servitù idrauliche di cui all'art. 96 lettera f), del R.D. 523/1904, tenendo presente che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del torrente o dal piede esterno del suo argine artificiale, oppure dal limite catastale della proprietà demaniale, laddove quest'ultima ipotesi risulti maggiormente favorevole al demanio;
- d) le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa della ditta La bella Pierino -di seguito anche Concessionario- che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- e) le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula della Concessione di cui al successivo punto 2;
- f) il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questa U.O.D del Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile l'inizio dei lavori in oggetto con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- g) durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombrò di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- h) la ditta La Bella Pierino deve altresì vigilare affinché nel corso dei lavori vengano assicurati la raccolta, la regimentazione e lo smaltimento delle acque in modo che le stesse non arrechino danni ai terreni sottoposti e a manufatti presenti;
- i) il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dalle stesse. L'accesso in alveo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla U.O.D del Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle





PROVINCIA DI BENEVENTO

acque. La Società è altresì tenuta a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;

j) l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;

k) vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente parere non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche e paesaggistiche, artistiche, storiche-archeologiche, sanitarie ed a quelle dettate dall'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori Saccione e Fortore;

2. di approvare lo schema di concessione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il concessionario titolo legittimante all'accesso all'alveo del Torrente Zucariello per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione delle aree demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;

3. di precisare che, all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso e della cauzione;

4. di precisare che la ditta La Bella Pierino, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, come per legge, dovrà chiedere l'autorizzazione sismica a questa U.O.D Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile ai sensi dell'art.2 della L.R. n.9 del 07/01/1983, come modificato dall'art.10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009.”;

- che, nessun altro Ente competente e regolarmente informato si è espresso nel merito della richiesta di variante non sostanziale avanzata dal Proponente;

- che, ai sensi della L. n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, che non si sia espressa, nel termine di gg.20 dal ricevimento della richiamata comunicazione prot. n. 5476 del 16/08/2013”;

VISTI

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- il D.M. 10/09/2010;
- i Decreti Dirigenziali regionali A.G.C 12 nn.50,420,516 del 2011;
- il D.Lgs n. 28 del 03.03.2011;
- la delibera di G.R. n. 325 del 08/08/2013;
- la delibera di G.R. n. 48 del 28/02/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Gianpaolo Signoriello e dal geom. Claudio Cavuoto, delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente ing. Valentino Melillo;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1) Di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, la richiesta di variante non sostanziale, secondo le variazioni proposte dalla ditta La Bella Pierino con sede in Molinara (BN) – c.da Filceta, 2, C.F. LBLPRN64E22A783I ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25 S.O.) per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza prevista pari a 850 kw da realizzarsi su terreni siti nel comune di Molinara (Bn), in località Faceudi fg.1 p.lle 85, 392, 393, 394, (ex p.lla 90) fg.1 p.lla 397 (ex p.lla 88), fg.1 p.lle 407, 408, 409 (ex p.lla 91) e nel Comune di Foiano di Valfortore, foglio 25 p.lle 17 e 41.



PROVINCIA DI BENEVENTO

2) Di stabilire che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole del layout di centrale del progetto definitivo di cui al provvedimento prot. gen.n. 4217 del 11/05/2011 ed agli elaborati relativi alla variante non sostanziale allegati alla richiesta della ditta La Bella Pierino acquisita al prot. gen. dell'ente al n.14515 del 03/10/2013 ed alle successive integrazioni di cui alle note prot. gen. n. 26876 del 17.02.2014 e prot. gen. n. 31096 del 11.03.2014;

3) Di confermare, integralmente e per quanto non previsto nel presente provvedimento, il contenuto del decreto autorizzativo prot. n.4217 del 11/05/2011;

4) Il presente atto è notificato a cura del proponente (ditta La Bella Pierino) alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente;


5) Il proponente è tenuto altresì, a trasmettere a questo Ente copia della documentazione attestante l'effettiva ricezione, da parte di tutte le amministrazioni interessate al procedimento di riconferma del parere di competenza, del presente provvedimento.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.

Copia del presente atto è inviata all'Albo Pretorio della Provincia di Benevento e sarà pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale della Provincia (www.provincia.benevento.it).



Il tecnico U.O.
(geom. Claudio Cavuoto)


Il Responsabile del Servizio
(dott. Gianpaolo Signoriello)

Il Dirigente
(ing. Valentino Melillo)

